

УТВЕРЖДАЮ
директор
ГАОУСОН «Кировский ПНИ»
О.М. Зозуля



2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 01-12/2018
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): **объект социальной защиты населения** (указывается: объект здравоохранения; объект образования; объект социальной защиты населения; объект физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы услуг; объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное)

1.2. Адрес объекта **184250, Мурманская обл., г. Кировск, Парковая ул., д. 11**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **3** этажа (в т.ч. подземных 1), **1000,2** кв.м
- часть здания **-** этажей (или на **-** этаже), **-** кв.м
- наличие прилегающего земельного участка **да;** **5308,0** кв.м

1.4. Год постройки здания **1952**, капитального ремонта/реконструкции **2006 г.**

проектная документация на (вид работы) **-** утверждена / прошла экспертизу в срок **-**

1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт **-**; реконструкция **-**; строительство нового здания **-**; иное **-**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу) **государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический интернат» (ГАОУСОН «Кировский ПНИ»).**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д.12**

1.8. Основание для пользования объектом **оперативное управление**

1.9. Форма собственности **государственная**

1.10. ТERRITORIALNAYA принадлежность **региональная**

1.11. Вышестоящая организация **Министерство социального развития Мурманской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: **183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.46а, Факс: (8152) 486-606**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу):

Деятельность по уходу с обеспечением проживания

2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу):

социально-бытовые услуги;

социально-психологические услуги;

социально-медицинские услуги;

социально-педагогические услуги;

социально-трудовые услуги;

социально-правовые услуги;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, в том числе с проживанием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / да

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от железнодорожной станции Анатиты 1 автобусом № 131 до остановки ул. Олимпийская

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): предоставление автотранспорта учреждения для получателей социальных услуг

Необходимые организационные решения:

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. (описать горная местность)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да. (переносной пандус)

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - нет

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - нет

Необходимые организационные решения: организовать размещение тактильной информации на пути движения от остановки (обращение к администрации города Кировска).

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +)			
	На объекте – по варианту: «А»* «Б»**		На дому	Дистанционно
	«А»*	«Б»**		Не организовано
К (передвигающиеся на креслах-колясках)		+		
О-н (поражение нижних конечностей)	+			
О-в (поражение верхних конечностей)	+			
С-п (полное нарушение зрения – слепота)		+		
С-ч (частичное нарушение зрения)		+		
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)	+			
Г-ч (частичное нарушение слуха)	+			
У (нарушения умственного развития)	+			
Все категории инвалидов***				

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

¹ **K** - передвигающиеся на коляске; **O** - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.:

O-н - поражение нижних конечностей; **O-в** - поражение верхних конечностей; **C-п** - полное нарушение зрения (слепота); **C-ч** - частичное нарушение зрения; **G-п** – полное нарушение слуха (глухота); **G-ч** - частичное нарушение – слуха; **У** – нарушения умственного развития

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «07» декабря 2018 г.*

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		K	O-н	O-в	C-п	C-ч	G-п	G-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДП	ДУ- им	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДП	ДУ- им	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДП	ДУ- им	ДП	ДП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДП	ДУ- им	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ- им	ДУ- им	ДУ- им	ДУ- им	ДП	ДУ- им	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП							

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается **Вкладыш** к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- **ВНД** - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «07» декабря 2018 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ДУ - пп	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП	ДП	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (<i>неотложных работ</i>)	ДУ - пп	ДУ-пп	ДП	ДУ - им	ДП	ДП	ДП	ДП	
2 этапа (<i>отложенных работ</i>)	ДУ-им	ДУ-им	ДП	ДУ-им	ДП	ДП	ДП	ДП	
3 этапа (<i>итоговых работ</i>)	ДП	ДП	ДП	ДУ-им	ДП	ДП	ДП	ДП	

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом - доступно условно с предоставлением услуг на дому (иное место пребывания инвалида); ДУ-дистант - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД - временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации и на карте доступности «Жить вместе»

3.6. Объект является приоритетным нет

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности 10.12.2018

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс + или указать иной ожидаемый результат)							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	ДУ -пп	ДУ -пп	ДУ -пп	ДУ -пп	ДП	ДУ -пп	ДП	ДП
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности от 10 января 2019 года до 01 июля 2019 года									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДУ-им								
2.2.1 По варианту «А»	ДП								
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 01 июля 2019 года									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»	ДП				+				
3.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности от января 2020 года									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «07» декабря 2018 г.

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте не требуется

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) не требуется
- техническая экспертиза требуется
- разработка проектно-сметной документации требуется
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) требуется
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем не требуется
- рассмотрение на Министерство Социального развития по Мурманской области - требуется. (наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:

Согласованы без замечаний

Дата «___» 20__ г.

Согласованы с замечаниями и предложениями
(прилагаются к «дорожной карте» объекта)

Дата «___» 20__ г.

Замечания устраниены

Дата «___» 20__ г.

Не согласованы. Необходимо согласовать до

Дата «___» 20__ г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) kprn1.ucoz.ru
- Карте доступности (адрес) zhit-vmeste.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 07.12.2018 г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 07.12.2018 г.
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте 1 листов
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 10 штук
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

7. Другое _____
(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности


Председатель


Подпись

Зозуля О.М. директор


ФИО, должность

Члены комиссии:


Подпись


Шубин О.Г. зам. директора по общим вопросам

ФИО, должность


Подпись


Красавин В.П. администратор баз данных

ФИО, должность


Подпись

Белун В.А специалист по реабилитации инвалидов

ФИО, должность


Подпись

Пантелеимов В.Б. врач-специалист

ФИО, должность


Подпись

Новиков М.С. экономист

ФИО, должность


Подпись

Конончук Л.Н. инженер

ФИО, должность

Приложение 1
к Паспорту доступности объекта и услуг № 01-12/2018
Дата обследования «07» декабря 2018 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический интернат» (ГОАУСОН «Кировский ПНИ»)

наименование объекта и организации

Мурманская обл., г. Кировск, Парковая ул., д. 11

адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)		Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта): Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследования	Состояние доступности соответствующей зоны	
		после 1-го этапа	после 2-го этапа				после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию	1.1 Отсутствует информация об ответственном лице.	1.1. Разместить контактную информацию об ответственном лице за сопровождение инвалида при входе на территорию учреждения. 1.2. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения	1.1. Выровнять дорожное покрытие при входе на территорию учреждения. 1.3. Выполнить тактильную маркировку путей движения на территории на вход в здание	K-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДП Г-п - ДП Г-ч-ДП У - ДП	K-ДУ-пп О-н-ДУ-им О-в - ДУ-им С-п-ДУ-пп С-ч-ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	K-ДУ-им О-н-ДУ-им О-в - ДУ-им С-п-ДУ-им С-ч-ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	
2.	Вход в здание	2.1 Частотное повреждение и износ тактильной предупредительной информации во входных группах	2.1. Установить замену тактильную предупредительную информацию во входных группах	2.1. Организовать замену тактильной предупредительной информации во входных группах	K-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДП Г-п - ДП Г-ч-ДП У - ДП	K-ДУ-им О-н-ДУ-им О-в - ДУ-им С-п-ДУ-им С-ч-ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП		
	- Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью)	2.2. Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней крыльца (С-ч)	2.2. Выполнить контрастную маркировку крайних ступеней крыльца	2.2. Выполнить контрастную маркировку крайних ступеней крыльца				
	- Дверь (входная) - Тамбур	2.3. Отсутствует тактильная предупреждающая полоса на крыльце и перед крыльцом (С-п)	2.3. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения.					

3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1. Отсутствует мнемосхема (С-пп) 3.2. Организовать сопровождение инвалидов с патологией нижних конечностей и с нарушениями зрения.	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДП Г-п-ДП Г-ч-ДП У - ДП	К-ДУ-пп О-н-ДУ-им О-в - ДУ-им С-п-ДУ-пп С-ч-ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	
4.	Зоны целевого назначения здания	4.1. При организации услуг не организован сурдоперевод - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту Жилые помещения Места приложения труда Столовая	4.1. Направить специалиста учреждения на обучение 4.2. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДП Г-п - ДП Г-ч-ДП У - ДП	К-ДУ-пп О-н-ДУ-им О-в - ДУ-им С-п-ДУ-пп С-ч-ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

5.	Санитарно-гигиенические помещения	5.1. В душевой, расположенной на втором этаже здания, отсутствуют крючки для костылей и тростей	5.1. Установить крючки для тростей и костылей	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У - ДП	К-ДУ-им О-н-ДУ-им О-в - ДУ-им С-п-ДУ-им С-ч-ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К-ДУ-им О-н-ДП О-в - ДП С-п-ДП С-ч-ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
		5.2. Отсутствует кнопка вызова персонала около унитаза (К, О-н, О-в, С-п); 5.3.Отсутствует поручень в зоне раковины (О-н); 5.4. Ненормативный смеситель (О-в) 5.6. Отсутствует пистограмма действий в зоне раковины (У); ...	5.2 Установить кнопку вызова персонала в зоне унитаза 5.3. Установить нормативный смеситель			
6.	Система информации на объекте	6.1. Отсутствует на сайте учреждения актуализированный на 07.12.2018 Паспорт доступности	6.1. Разместить на сайте учреждения актуализированный на 10.12.2018 Паспорт доступности	К-ДП О-н-ДП О-в - ДП С-п-ДП С-ч-ДП Г-п ДУ-пп Г-ч ДП У - ДП	К-ДП О-н-ДП О-в - ДП С-п-ДП С-ч-ДП Г-п ДУ-им Г-ч ДП У - ДП	К-ДП О-н-ДП О-в - ДП С-п-ДП С-ч-ДП Г-п ДУ-им Г-ч ДП У - ДП
		- комплексность - единство и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях				
7.	Сайт организации	7.1. Отсутствие информации тактильной для инвалидов по зрению	7.1. Организовать размещение информации ОСИ	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У - ДП	К-ДУ-им О-н-ДУ-им О-в - ДУ-им С-п-ДУ-им С-ч-ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К-ДУ-им О-н-ДП О-в - ДП С-п-ДП С-ч-ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
		7.2. Отсутствие информации для инвалидов о размещении ОСИ	7.2. Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации г. Кировска)			

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МНН						
- на момент обследования	ДУ - пп	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ - пп	ДУ-им	ДП	ДУ- им	ДП	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ-им	ДУ-им	ДП	ДП	ДП	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

Приложение 2
к Паспорту доступности объекта и услуг № 01-12/2018
Дата обследования «07» декабря 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа управления _____
«_____» 20 ____ г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения
«Кировский психоневрологический интернат» (ГОАУСОН «Кировский ПНИ»)
наименование объекта и организации
Мурманская обл., г. Кировск, Парковая ул., д. 11

адрес

№№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых нормативных правил доступности объектов и услуг)	Категории МПН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятий (источник финансирования)	Примечани е (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕДЕЛЬНОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	

2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3этап)	
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	после 2019 года (2этап)		
3.1	По территории объекта			
3.1.1	Ремонтные работы: Выровнять дорожное покрытие при входе на территорию учреждения Выполнить тактильную маркировку путей движения на территории входу в здание.	Все категории	(2этап)	
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации:			
3.2	По входу в здание			
3.2.1	Ремонтные работы: Выполнить контрастную маркировку крайних ступеней крыльца. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения. Установить по краям пандуса, направляющие. Установить тактильную предупреждающую полосу перед крыльцом.	после 2019 года (2этап)		
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:			
3.3	По путям движения в здании			
3.3.1	Ремонтные работы: Установить мнемосхему	1 этап		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: Установить мнемосхему			
3.4	По зоне оказания услуг			
3.4.1	Ремонтные работы:			
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:			
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям			
3.5.1	Ремонтные работы: Установить кнопку вызова персонала в зоне унитаза Установить нормативный смеситель	O-н	1 этап	
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: Установка крючков для тростей и костылей	O-н	1 этап	Об
				01.07.2019

3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	1 этап		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями: Замена тактильной предупредительной информации во входных группах	C	1 этап	Об	01.07.2019
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	C	2018 год 1 этап		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории			
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории			
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2018 год 1 этап		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2018 год 1 этап		

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ						
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуг на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения(К,О,С)					
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	До конца 2018 года (1этап)			
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	1 этап			
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	До конца 2018 года (1этап)			
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	До конца 2018 года (1этап)			
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. Направление специалиста учреждения на обучение по программе сурдоперевод	Г, С	До конца 2018 года (1этап)	СС	01.01.2019	

1.6	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг			
-----	---	--	--	--

* - мероприятие 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)
 ** - мероприятие, указанные в п. 3 раздела I (три налични отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО
Представитель общественного объединения инвалидов

Ханова А.Н., председатель, Кировской городской организации Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»

ФИО, должность Название организации
Ханова Александра Николаевна

Фамилия Имя, Отчество
Ханова Илья, Отчество

Координаты для связи
Дата согласования < 07 > » 20 18 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ОИИ**:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

Приложение к приказу
Министерства социального развития
Мурманской области
от ____ октября 2018 года

Приложение 3
к Паспорту доступности объекта и услуг № 94-12/208
Дата формирования « 01 » октября 2018 г.

**Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по
обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН
(до реконструкции/капитального ремонта здания)
государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический
институт»**

Наименование объекта и организации

Мурманская область г. Кировск, ул. Парковая, д. 11

Адрес

Структурно-функциональные зоны и элементы объекта	Объем финансовых средств, необходимых для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН		Объем финансовых средств, фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН		Источник финансирования
	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	
Территория, прилегающая к зданию					
Вход (входы) в здание					
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)					
Зоны целевого назначения здания					
Санитарно-гигиенические помещения	20,0	20,0	20,0		ОБ
Система информации и связи на объекте	10,0	10,0	10,0		ОБ
ВСЕГО	30,0	30,0	30,0		—