



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д.8, тел. 8 (8152) 99-94-04; e-mail: emercom@51.mchs.gov.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д.7, тел. 8 (8152) 21-00-38; e-mail: undipr-mo@51.mchs.gov.ru)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ АПАТИТЫ И ГОРОДУ КИРОВСКУ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(184255, Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 48, тел. (815-31) 5-40-44; e-mail: ondipr.2@51.mchs.gov.ru)

г. Кировск

(место составления акта)

30 марта 2021г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального предпринимателя (соблюдение требований пожарной безопасности)

№ 34

По адресу/адресам: 184255, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, 11

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – главного государственного инспектора города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору Лепухова Андрея Михайловича от 19.02.2021 № 34

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты – территория, здание правообладателем которых является

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КИРОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" (сокращенное наименование – ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ ПНИ")

Дата и время проведения проверки:

«09» марта 2021 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 (один) час

«10» марта 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 (два) часа

«30» марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 (один) час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 (три) рабочих дня/ 4 (четыре) часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

городу Апатиты и городу Кировску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Говорухина Елена Геннадьевна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

01.03.2021 г. 09 час. 10 мин., 09.03.2021 г. 16 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Пяткин Павел Владимирович, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – государственный инспектор города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Говорухина Елена Геннадьевна, исполняющий обязанности директора ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ ПНИ", Киселёва Мария Владимировна, инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ ПНИ"

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

N п/п	Характер выявленного нарушения обязательных требований	Наименование (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. Система автоматической пожарной сигнализации на базе ППКОП «Радуга 2А» находится в не рабочем состоянии.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;	Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ» О.М. Зозуля
2.	Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ» О.М. Зозуля
3.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. Проект на установки автоматической пожарной сигнализации в ходе проведения проверки не предоставлен.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ» О.М. Зозуля
4.	Руководителем организации не обеспечено наличие на противопожарной двери (дверь комнаты холодного оборудования, помещение № 26 цокольного этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) приспособлений для самозакрывания	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ» О.М. Зозуля
5.	Руководителем организации не обеспечено наличие на противопожарной двери (дверь овощного склада, помещение № 14 цокольного этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) приспособлений для самозакрывания	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ» О.М. Зозуля
6.	Руководителем организации не обеспечено наличие на противопожарной двери (дверь комнаты суточного хранения, помещение № 30 цокольного этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) приспособлений для самозакрывания	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ» О.М. Зозуля
7.	Руководителем организации не обеспечено наличие на противопожарной двери (дверь электрощитовой, помещение № 9 цокольного этажа по техническому паспорту от 21.03.2014) приспособлений для самозакрывания	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ» О.М. Зозуля
8.	Светильник, расположенный в коридоре, в районе помещения № 6 цокольного этажа по техническому паспорту от 21.03.2014 эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией	пп. В п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ» О.М. Зозуля
9.	В спальном помещении (помещение 10 первого этажа по техническому паспорту от	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ	Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ»

	21.03.2014) для отделки стен применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Для отделки применяются пластиковые панели. (требуется КМ2).	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	О.М. Зозуля
10.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (дверь между помещениями № 1 и тамбуром). Номера помещений указаны по техническому паспорту от 21.03.2014).	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ» О.М. Зозуля
11.	Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности всех помещений производственного и складского назначения, с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) на входных дверях помещений с наружной стороны.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ» О.М. Зозуля

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


НЕ ВЫЯВЛЕНО

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

НЕ ВЫЯВЛЕНО

нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


-предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 34/1/1 от 30.03.2021;
-проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на б л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку (личная печать):



П.В. Пяткин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » марта 20 21 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

