



**МИНИСТЕРСТВО  
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Полярные Зори, д.46а, г. Мурманск, 183025,  
тел. (815-2) 48-66-05, факс (815-2) 48-66-06, e-mail: mintrudsoc@gov-murman.ru  
ОКПО 64729431, ОГРН 1115190002146, ИНН/КПП 5190928241/519001001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 2  
об устранении выявленных нарушений**

«    » \_\_\_\_\_ 2021 года  
(дата выдачи предписания)

г. Мурманск  
(место выдачи предписания)

В результате осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания, проведенного на основании приказа Министерства труда социального развития Мурманской области от 26 февраля 2021 г. № 126, юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) – государственным областным автономным учреждением социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический интернат», юридический адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Парковая, д. 12, (наименование, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, местонахождение, реквизиты, сведения о законном представителе) нарушены обязательные требования законодательства Российской Федерации в сфере социального обслуживания; в сфере обеспечения условий доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, указанные в акте проверки от 09.04.2021 № 3.

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Министерство труда и социального развития Мурманской области **ПРЕДПИСЫВАЕТ** выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, обязательные требования которого нарушены	Мероприятие по устранению выявленных нарушений	Срок устранения выявленных нарушений
<b>I. В сфере социального обслуживания:</b>				
1.	Социальные услуги предоставляются без учета индивидуальных потребностей получателей	Статья 7 Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО «О социальном обслуживании граждан в Мурманской области»	Обеспечить предоставление социальных услуг с учетом их индивидуальной потребности получателям	01.09.2021

II. В сфере обеспечения условий доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов:				
По объекту, расположенному по адресу Мурманская область, г. Кировск, ул. Парковая, д. 12				
1.	<p>Не обеспечена возможность беспрепятственного входа инвалида в объект и выхода из него:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не оборудована нормативными поручнями (отсутствуют завершающие части поручней, отсутствует вторая поручень)</li> <li>наружная лестница входной группы, предназначенная для доступа инвалидов;</li> <li>- отсутствует нормативный пандус входной группы, предназначенный для доступа инвалидов.</li> </ul> <p>Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается</p>	<p>Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, подпункт «а» пункта 4 приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н</p>	<p>Оборудовать входную группу в объект в соответствии с нормативными требованиями к обеспечению доступности объектов для инвалидов (лестница, пандус, поручни)</p>	01.09.2022
2.	<p>Не обеспечено надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности: на входе в здание и внутри него отсутствуют / частично отсутствуют настенные контрастные указатели (таблички), предназначенные для указания направления движения по путям к доступным входам / выходам, в т.ч. эвакуационным</p>	<p>Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, подпункт «е» пункта 4 приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н</p>	<p>Обеспечить установку на путях движения по объекту комплексной системы средств информации о направлении движения инвалидов (пиктограммы направления движения снаружи (ко входу в здание) и внутри объекта (на выход из здания, в т.ч. по путям эвакуации))</p>	01.09.2022
3.	<p>Не обеспечен допуск</p>	<p>Подпункт «ж» пункта 4</p>	<p>Обеспечить допуск на</p>	01.09.2022

	на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника (не выделено место для собаки-проводника)	приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н	объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника (выделить место для собаки-проводника, обозначить место специальной пиктограммой (табличкой))	
4.	Не обеспечено наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуг (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Подпункт «г» пункта 5 приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н	Обеспечить наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуг (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	01.09.2022
По объекту, расположенному по адресу Мурманская область, г. Кировск, ул. Парковая, д. 11:				
5.	Не обеспечена возможность беспрепятственного входа инвалидов в объект и выхода из него: - не оборудована нормативными поручнями (отсутствуют завершающие части поручней) наружная лестница входной группы, предназначенная для доступа инвалидов; - параметры пандуса входной группы, предназначенной для доступа инвалидов, имеют отклонения от нормативов (отсутствие второго поручня, дублирующего поручня, ненормативная форма поручня, отсутствие нормативных окончаний поручней, размер площадки для разворота марша	Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, подпункт «а» пункта 4 приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н	Оборудовать входную группу в объект в соответствии с нормативными требованиями к обеспечению доступности объектов для инвалидов (лестница, пандус, поручни)	01.09.2022

	пандуса меньше требуемого, отсутствие ограничительного бортика марша пандуса, отсутствие контрастной разметки на перепадах высот марша пандуса)			
6.	Не обеспечено надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности: на входе в объект отсутствует настенный указатель (табличка), обозначающий доступный вход	Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, подпункт «е» пункта 4 приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н	Обеспечить на входе в здание установку настенной пиктограммы, обозначающей доступный для инвалидов вход	01.09.2022
По объекту, расположенному по адресу Мурманская область, г. Кировск, ул. Парковая, д. 17:				
7.	Не обеспечено надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности: на входе в здание и внутри него отсутствуют / частично отсутствуют настенные контрастные указатели (таблички), предназначенные для указания направления движения по путям к доступным входам / выходам, в т.ч. эвакуационным	Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, подпункт «е» пункта 4 приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н	Обеспечить установку на путях движения по объекту комплексной системы средств информации о направлении движения инвалидов (пиктограммы направления движения снаружи (ко входу в здание) и внутри объекта (на выход из здания, в т.ч. по путям эвакуации)	01.09.2022
По объекту, расположенному по адресу Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д. 15:				
8.	Не обеспечена возможность беспрепятственного	Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, подпункт «а»	Оборудовать входную группу в объект в соответствии с	01.09.2022


	<p>входа инвалидов в объект и выхода из него:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не оборудована нормативными поручнями наружная лестница входной группы, предназначенная для доступа инвалидов;</li> <li>- отсутствует нормативный пандус входной группы, предназначенный для доступа инвалидов</li> <li>- ширина дверного проема и высота порога тамбура ограничивает доступ на объект инвалидов на коляске</li> </ul>	<p>пункта 4 приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н</p>	<p>нормативными требованиями к обеспечению доступности объектов для инвалидов (лестница, пандус, поручни).</p> <p>Расширить дверной проем тамбура, занизить/демонтировать порог дверного проема тамбура</p>	
9.	<p>Не обеспечено надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности: на входе в здание и внутри него отсутствуют / частично отсутствуют настенные контрастные указатели (таблички), предназначенные для указания направления движения по путям к доступному входу / выходам, в т.ч. эвакуационным</p>	<p>Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, подпункт «е» пункта 4 приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н</p>	<p>Обеспечить установку на путях движения по объекту комплексной системы средств информации о направлении движения инвалидов (пиктограммы направления движения снаружи (ко входу в здание) и внутри объекта (на выход из здания, в т.ч. по путям эвакуации))</p>	01.09.2022
10.	<p>Не обеспечен допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника (не выделено место для собаки-проводника)</p>	<p>Подпункт «ж» пункта 4 приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н</p>	<p>Обеспечить допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника (выделить место для собаки-проводника, обозначить место специальной пиктограммой)</p>	01.09.2022

			(табличкой))	
11.	Не обеспечено наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуг (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Подпункт «г» пункта 5 приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н	Обеспечить наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуг (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	01.09.2022
12.	На прилегающей к объекту организации территории отсутствуют места (место) для парковки автотранспортных средств инвалидов	Подпункт «г» пункта 6 приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н	Обеспечить на прилегающей к объекту организации территории места (место) для парковки автотранспортных средств инвалидов	01.09.2022

О выполнении предписания сообщить в Министерство труда и социального развития Мурманской области по адресу 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46а:

- по пункту 1 части I в срок до 24 августа 2021 года;
  - по всем пунктам части II в срок до 24 августа 2022 года,
- с приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании мероприятий.


**При невыполнении настоящего Предписания будет рассмотрен вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности в соответствии со ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.**

Консультант \_\_\_\_\_  Мищенко И.С.  
(должность, подпись, фамилия, инициалы должностного лица(лиц), выдавшего предписание)

Министр \_\_\_\_\_  С.Б. Мякишев  
(подпись) (Ф.И.О)

М.П.

Предписание получено (направлено по почте)  
О.М. Зозуля, директор ГОАУСОН «Кировский психоневрологический интернат»

12.04.2021   
(дата, подпись, Ф.И.О. руководителя уполномоченного представителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или дата и исходящий номер письма)