



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д.8, тел. 8 (8152) 99-94-04; e-mail: emercom@51.mchs.gov.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д.7, тел. 8 (8152) 21-00-38; e-mail: undipr-mo@51.mchs.gov.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ АПАТИТЫ И ГОРОДУ КИРОВСКУ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
(184255, Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 48, тел. (815-31) 5-40-44; e-mail: ondipr.2@51.mchs.gov.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ № 35/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КИРОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ"**

(сокращенное наименование – ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ ПНИ")

полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – главного государственного инспектора города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору Лепухова Андрея Михайловича от 19.02.2021 № 35, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 ч. 00 мин. 09.03.2021 по 12 ч. 00 мин. 30.03.2021 проведена проверка старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – государственным инспектором города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору Пяткиным Павлом Владимировичем объекта защиты ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ ПНИ" расположенного по адресу: **184255, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, 12.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по ожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Говорухиной Еленой Геннадьевной, исполняющей обязанности директора ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ ПНИ", Киселёвой Марией Владимировной, инженером по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ ПНИ"

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Характер выявленного нарушения обязательных требований	Наименование (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (дд.мм.гггг)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. Система автоматической пожарной сигнализации на базе ППКОП «Радуга 2А» находится в не рабочем состоянии.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;	30.04.2021	
2.	Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	30.04.2021	
3.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. Проект на	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением	23.03.2022	

№ п/п	Характер выявленного нарушения обязательных требований	Наименование (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (дд.мм.гггг)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	установку автоматической пожарной сигнализации в ходе проведения проверки не предоставлен.	Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479		
4.	Обучение персонала объекта мерам пожарной безопасности осуществляется не по программам противопожарного инструктажа (отсутствуют программы противопожарного инструктажа).	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	30.04.2021	
5.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	30.04.2021	
6.	Лица допущены к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Записи о прохождении работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности отсутствуют.	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 10 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" утверждены Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.2008. Регистрационный № 10938).	30.04.2021	
7.	Лица допущены к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. В журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности частично отсутствуют подписи инструктируемых и инструктирующего о проведении повторного противопожарного инструктажа.	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 10 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" утверждены Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.2008. Регистрационный № 10938).	30.04.2021	
8.	Не определены порядок и сроки проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 6 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" утверждены Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.2008. Регистрационный № 10938).	30.04.2021	
9.	Дверь расположенная на путях эвакуации открывается не по направлению выхода из здания (дверь эвакуационного выхода первого этажа – помещение 8 по техническому паспорту от 21.03.2014)	ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной	30.04.2021	

№ п/п	Характер выявленного нарушения обязательных требований	Наименование (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (дд.мм.гггг)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пп. Д п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479		
10.	На объекте защиты подвальный этаж используется для организации мастерской, хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	пп. Б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	30.04.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение **15 (пятнадцати) дней** с даты получения настоящего предписания об устранении нарушений вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном Административным регламентом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. N 644.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – государственный инспектор города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору
Пяткин Павел Владимирович


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

«30» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

✓  (подпись)

 (должность, фамилия, инициалы)

«30» марта 2021 г.

