

23.09.2021 КНМ 51220061000200974972 / 2022043219

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д.8, тел. 8 (8152) 99-94-04; e-mail: emercom@51.mchs.gov.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д.7, тел. 8 (8152) 21-00-38; e-mail: undipr-mo@51.mchs.gov.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ АПАТИТЫ И ГОРОДУ КИРОВСКУ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа

(184255, Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 48, тел. (815-31) 5-40-44; e-mail: ondipr.2@51.mchs.gov.ru)

(наименование контрольного (надзорного) органа)

## ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении обязательных требований пожарной безопасности № 19/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБЛАСТНОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КИРОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" (далее — ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ ПНИ"). ИНН: 5103010232.  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области - главного государственного инспектора города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору подполковника внутренней службы Лепухова Андрея Михайловича № 19 от «05» апреля 2022 года в период с «12» апреля 2022 г. по «25» апреля 2022 г.

ПЯТКИНЫМ ПАВЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ – старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – государственным инспектором города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ» Зозуля Ольга Михайловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

184250, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИРОВСК, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, 12

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований и мероприятий в области гражданской обороны	Структурные единицы нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2.	3	4	5
1.	Ширина эвакуационного выхода из здания, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, менее 1,2 м.	ч. 2 ст. 52, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – государственный инспектор города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору Пяткин Павел Владимирович  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



**Предписание получил:**

«*ПВ*» *апрель* 20 *11* г.

Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ» Зозуля Ольга Михайловна  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)