



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе

Ленина проспект, дом 36, город Кировск, Мурманская область, 184250
Телефон / факс: 8 (815-31) 5-92-33
E-mail: apatity@murmanpotrebnadzor.ru, <http://51.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 71899582, ОГРН 1055100189605, ИНН / КПП 5190135362 / 519001001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Российская Федерация,
Мурманская область,
город Кировск

«26» июня 2023 года

№ 02/09-23

Мною, специалистом – экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе (далее – территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе) – Гиль Анастасией Васильевной (далее – Гиль А.В.), при рассмотрении Акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 123/23 от 26 июня 2023 года (плановая, документарная / выездная проверка в отношении юридического лица – Государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический интернат» (ИНН 5103010232; ОГРН 1025100561067, дата присвоения ОГРН 26 августа 2002 года, адрес (место нахождения) юридического лица, юридический адрес: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) № 12; адреса объектов (мест) фактического осуществления деятельности: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) № 11 и 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) № 12; основной вид экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая – ОКВЭД 87.90; дополнительный вид экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: деятельность больничных организаций – ОКВЭД 86.10) (далее – ГОАУСОН «Кировский ПНИ») – по Решению о проведении плановой выездной проверки от 26 мая 2023 года 11 час. 01 мин. № 123/23-ВП, изданного руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области Сергеевым Александром Александровичем, были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по адресу объекта (места) фактического осуществления ГОАУСОН «Кировский ПНИ» деятельности:

11.1. По адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) № 12:

1. В нарушение п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств...», на момент проведения проверки 13.06.2023 года установлено, что на втором этаже в коридоре между комнатой № 1 и комнатой № 2 покрытие пола с нарушением целостности (частично порван линолеум), что не позволяет качественно провести уборку влажным способом.

2. В нарушение п. 29 табл. 5.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» «Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях», по результатам измерений установлено, что температура воздуха (°C) в помещении - кабинет бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности, рабочее место главного бухгалтера ГОАУСОН «Кировский ПНИ» по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Парковая, д.12. (с учётом расширенной неопределённости для доверительной вероятности 0,95, коэффициент охвата $k=2$), **не соответствует** требованиям, а именно температура воздуха на высоте от пола 0,1 м составила $19,5 \pm 0,3$ °C, а на высоте от пола 1,0 м составила $19,7 \pm 0,3$ °C (при норме 21-28 °C).

11.2. По адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) № 11:

1. В нарушение п. 2.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» «Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции», на момент проведения проверки 13.06.2023 года установлено, что в помещениях в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения тепла и влаги, а именно в душевой расположенном на первом этаже и в санитарной комнате, отсутствует местная система вытяжной вентиляции;

2. В нарушение п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств...», на момент проведения проверки 13.06.2023 установлено, что в душевой расположенном на первом этаже нарушена целостность потолка (дыры, плинтус частично оторван).

3. В нарушение п. 4.4.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» «Для медицинских организаций на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено резервное горячее водоснабжение. В качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства», на момент проведения проверки 13.06.2023 года установлено, что в процедурном кабинете отсутствует резервный источник горячего водоснабжения.

4. В нарушение п. 9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» «...Хранение санитарной и специальной одежды осуществляется отдельно от личной одежды работников в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной для работников ...», на момент проведения проверки 13.06.2023 года установлено, что гардеробная для работников, не оборудована индивидуальными двухсекционными шкафчиками для хранения санитарной, специальной и личной одежды.

5. В нарушение п. 29 табл. 5.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» «Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях», по результатам измерений установлено, что температура воздуха (°C) в помещениях ГОАУСОН «Кировский ПНИ» по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Парковая, д.11 (с учётом расширенной неопределённости для доверительной вероятности 0,95, коэффициент охвата k=2), **не соответствует требованиям, а именно:**

- в помещении: процедурная - рабочее место медицинской сестры температура воздуха на высоте от пола 0,1 м и на высоте 1,5 м составила $20,3 \pm 0,3$ °C (при норме 22-26 °C);
- в помещении дежурный пост - рабочее место медицинской сестры температура воздуха на высоте от пола 0,1 м составила $20,2 \pm 0,3$ °C, а на высоте 1,0 м от пола температура воздуха составила $20,3 \pm 0,3$ °C (при норме 21-28 °C).

С целью устранения выявленных нарушений, предписываю:

1. Обеспечить целостность покрытия пола в коридоре между комнатой № 1 и комнатой № 2 на втором этаже здания расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) № 11, устранив все имеющиеся дефекты и повреждения напольного покрытия.
2. Обеспечить целостность потолка в душевой для получателей социальных услуг на первом этаже здания, расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) № 12, устранив все имеющиеся дефекты и повреждения.
3. Оборудовать в помещениях расположенных по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) № 11, а именно в душевой расположенном на первом этаже и в санитарной комнате местную систему вытяжной вентиляции.
4. Обеспечить наличие в процедурном кабинете расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Парковая, дом (владение и т.п.) № 12 резервного источника горячего водоснабжения, а именно установить водонагревательное устройство.
5. Оборудовать в гардеробном помещении для работников индивидуальные двухсекционные шкафчики для хранения санитарной, специальной и личной одежды.
6. Обеспечить наличие допустимых величин параметров микроклимата (температуры воздуха) на рабочем месте в помещении - кабинет бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности, рабочее место главного бухгалтера находящегося в здании ГОАУСОН «Кировский ПНИ» по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Парковая, д.12; на рабочих местах в помещении - процедурной - рабочее место медицинской сестры, в помещении - дежурного поста - рабочее место медицинской сестры, находящихся в здании ГОАУСОН «Кировский ПНИ» по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Парковая, д.11: в соответствии с требованиями п. 29 табл. 5.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок исполнения настоящего Предписания – до 01 июня 2024 года

Настоящее предписание имеет обязательную силу для исполнения в соответствии со статьями 11 и 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и обязанность по его исполнению в установленные сроки возлагается на юридическое лицо – ГОАУСОН «Кировский ПНИ».

Информацию об исполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе по адресу: 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 36 **в срок – до 01 июня 2024 года**, по соответствующим мероприятиям, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист – эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Мурманской области
в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе

А.В. Гиль

**С Предписанием № 02/09-23 от 26 июня 2023 года, ознакомлен(а),
экземпляр Предписанием № 02/09-23 от 26 июня 2023 года, получил(а):
Зозуля Ольга Михайловна, Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ»**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » июня 20 23 г.

(подпись)