



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Мурманской области
Прокуратура города Кировска
Юбилейная ул., д. 13, г. Кировск,
Мурманская область, 184250,
тел./факс (81531) 5-48-71



396619 491308

И.о. директора ГОАУСОН «КПНИ»
Галухину А.В.

ул. Парковая, д. 12, г. Кировск,
Мурманская область, 184250

12.04.2024 № Прдр-20470009-203-24/811-20470009

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства, пожарной
безопасности и антитеррористической
защищенности

Прокуратурой города во исполнение задания прокуратуры Мурманской области от 06.02.2024 № 07-02-2024/811-24-20470001 проведена проверка исполнения федерального законодательства ГОАУСОН «КПНИ», по результатам которой выявлены нарушения, требующие принятия мер руководством учреждения по их устранению и недопущению в дальнейшем.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В целях реализации вышеуказанных норм федерального законодательства постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 утверждены СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее – СП 2.1.3678-20).

Пунктами 9.21, 9.24, 9.25, 9.26, 9.28 СП 2.1.3678-20 установлено, что в организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с

вх. № 1000 от 15.04.2024.

применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.

На каждом этаже организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, оборудуются туалеты для мужчин и женщин.

Туалеты оборудуют умывальниками и кабинками с дверями. Кабины оснащают мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Во вновь строящихся организациях в туалетах для мужчин дополнительно устанавливают писсуары, оборудованные перегородками. Умывальные раковины обеспечиваются мылом или иными моющими средствами, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

На этаже пребывания престарелых и инвалидов туалеты должны быть оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп.

Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

Зона унитазов оборудуется закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги.

При отсутствии условий для отдельной стирки личных вещей каждого получателя услуг используется индивидуальный мешок для стирки.

10.04.2024 прокуратурой города совместно с сотрудником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в гг. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе проведена проверки исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Проверкой установлено, что в корпусе ГОАУСОН «КПНИ», расположенного по адресу: ул. Парковая, д. 11, г. Кировск, Мурманская область, на момент проведения обследования у всех проживающих получателей услуг отсутствует индивидуальный мешок для стирки (п. 9.28); в мужском туалете, расположенном на втором этаже отсутствует держатель для туалетной бумаги (п. 9.25); в комнате № 24 - стены облицованы бумажными обоями, что не позволяет качественно провести влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в мужском туалете, расположенном на первом этаже частично отсутствует панели подвесного потолка (п. 9.21); в комнатах № 36, № 26 – прикроватная тумбочка с нарушением покрытия внешних поверхностей мебели (п. 9.24).

В корпусе ГОАУСОН «КПНИ», расположенного по адресу: ул. Парковая, д. 12, г. Кировск, Мурманской области установлено, что в душевой для получателей социальных услуг расположенной на втором этаже отсутствовал резиновый коврик, в столовой расположенной на первом этаже, около раковин отсутствовало мыло для мытья рук, а также отсутствуют бумажные полотенца или электрополотенца. (п. 9.26).

Также прокуратурой города выявлены нарушения в сфере обеспечения пожарной безопасности.

В силу требований ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны в т.ч.: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Согласно ст. 38 названного закона, лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, в том числе руководители, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах своей компетенции несут ответственность за нарушение таковых требований.

В ходе проверки объекта (Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11) при визуальном осмотре помещений и территории объекта выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. На путях эвакуации допущено устройство лестниц со ступенями различной высоты (лестница, ведущая из помещений цокольного этажа) (нарушены требования ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
2. Не обеспечена исправность огнетушителя, расположенного в коридоре первого этажа (отсутствует раструб углекислотного огнетушителя ОУ-3 № 19) (нарушены требования статьи 60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пунктов 3.33, 4.3.5, 4.3.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пунктов 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);
3. Не обеспечена исправность огнетушителя, расположенного в лестничной клетке (отсутствует раструб углекислотного огнетушителя ОУ-2 № 5) (нарушены требования статьи 60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пунктов 3.33, 4.3.5, 4.3.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пунктов 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).
4. Не обеспечена исправность огнетушителя, расположенного в помещении раздевалки в цокольном этаже (отсутствует раструб углекислотного огнетушителя ОУ-2 № 39) (нарушены требования статьи 60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пунктов 3.33, 4.3.5, 4.3.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пунктов 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

5. Не обеспечена исправность огнетушителя, расположенного в помещении раздевалки в цокольном этаже (отсутствует раструб углекислотного огнетушителя ОУ-5 № 34) (нарушены требования статьи 60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пунктов 3.33, 4.3.5, 4.3.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пунктов 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

6. Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Шлейфы автоматической пожарной сигнализации «Подвал центр», «Подвал левое крыло» отключены (нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

7. Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре отключена (нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

8. Запор (замок) на двери эвакуационного выхода в цокольном этаже не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа (нарушены требования п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

9. На путях эвакуации (коридор цокольного этажа) размещены различные предметы (нарушены требования пп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).

Также выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в корпусе ГОАУСОН «КПНИ» расположенному по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Парковая, д. 17:

1. В комнате № 7 допускается эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции (электропровод зарядного устройства мобильного телефона) (нарушены требования пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

2. Складское помещение в кабинете психолога, расположенное на первом этаже здания не оборудовано системой пожарной сигнализации (нарушены требования ст. 51, 52, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 8.2 табл. 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования

пожарной безопасности», п. 3, п. 11 прил. 1, п. 38 прил. 3 «Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утв. Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464;

3. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (комната № 9, фактически используемая как склад) (нарушены требования п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

4. Подвальный этаж используется для хранения оборудования и других предметов (нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

5. Для покрытия полов на путях эвакуации (лестничные клетки – помещения №1, № 12 первого этажа, № 1, № 17 второго этажа по Техническому паспорту) применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности. Пол покрыт линолеумом, сертификаты требований пожарной безопасности не представлены (нарушены требования ч. 6 ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В ходе проверочного мероприятия выявлены нарушения в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объекта.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ) противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму.

В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Кроме того, п. 6 ст. 3 вышеуказанного закона установлено, что антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 35 установлено, что Правительство Российской Федерации устанавливает порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения террористического акта, а также информирования субъектов противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения террористического акта.

В целях реализации вышеуказанной нормы закона Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов. (далее – Требования).

В ходе проверки установлено, что на улице Парковой города Кировска размещено 3 объекта (здания) ГОАУСОН «КЦСОН» (дома № 11, 12, 17) и сотрудниками ГОАУСОН «Кировский психоневрологический интернат» разработан 1 паспорт безопасности (объект первой категории).

Вопреки пп. «б» п. 15, пп. «а» п. 17 Требований в паспорте безопасности объекта указано наличие 53 камер видеонаблюдения, однако фактически на момент проверки функционирует 14 видеокамер;

Вопреки пп. «ж» п. 16 Требований с работниками не проводится обучение, тренировки по пожарной безопасности и своевременной эвакуации работников объекта и посетителей из зданий (сооружений) отсутствует соответствующий план мероприятий, при проверке были предоставлены соответствующий план за 2022 год;

Вопреки пп. «б» п. 15, пп. «з» п. 16 Требований не обеспечено взаимодействие и взаимный обмен информацией с территориальными органами безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации. Соответствующий план мероприятий при проверке был предоставлен за 2022 год;

В нарушение пп. «в» п. 15 пп. «г» п. 15 Требований установлено, что и.о. директора ГОАУСОН «Кировский психоневрологический интернат» Галухин А.В. как лицом, ответственным за антитеррористическую защищенность объекта не пройдено соответствующее обучение, не пройдено обучение по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения.

Кроме того, при проведении осмотра стенда антитеррористической защищенности установлено отсутствие номера телефона территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Выявленные факты свидетельствуют о необходимости принятия мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в соответствии с требованиями федерального законодательства. Причиной неисполнения требований действующего законодательства послужило отсутствие со стороны руководства учреждения надлежащего контроля за сотрудниками.

Таким образом, руководством ГОАУСОН «КПНИ» допущены нарушения требований ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 2 Федерального закона от

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», что требует принятия незамедлительных мер для их устранения.


Указанные нарушения стали возможными вследствие неприятия со стороны руководства по организации надлежащего контроля за соблюдением требований вышеуказанного законодательства. Настоящее представление вносится в целях устранения причин и условий, способствующих нарушениям в указанной сфере правоотношений.

На основании изложенного, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города Кировска, предварительно сообщив о месте и времени рассмотрения.
2. Принять меры, направленные на устранение нарушений закона, причин и условий им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении закона, к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру города Кировска в письменной форме в установленный законом месячный срок с приложением протокола рассмотрения представления (в случае привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности направить в прокуратуру города документ (приказ) о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц).

И.о. прокурора города
младший советник юстиции



Г. Веремчук

