

Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, за 1 квартал 2024 года

Наименование контрольно-надзорного органа	Реквизиты акта (справки) проверки			Выявленные нарушения	Неустраненные нарушения на отчетную дату
	Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Причина
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе	№ 02/4-19	11.03.2019	соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства	- обеспечения соблюдения поточности технологических процессов на пищеблоке, столовой и т.п., находящихся в здании ГОАУСОН «Кировский ПНИ», расположенном по адресу: 184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11, исключая встречные потоки: продовольственного сырья и готовой пищевой продукции, использованной кухонной и столовой посуды, загрязненного и чистого внутрицехового инвентаря, встречного движения посетителей и персонала; - оборудования мясорыбного (сырьевого) цеха находящихся в здании ГОАУСОН «Кировский ПНИ», расположенном по адресу: раковинами (производственными) с подводкой горячей и холодной воды для мытья рук персонала.	В 2024 году в рамках договора от 05.02.2024 № 16P/02-2024 разработано техническое задание для подачи заявки на присоединение энергопринимающих устройств. В рамках указанного выше договора получено техническое заключение о необходимости получения дополнительной мощности энергопринимающих устройств в размере 150 кВт., и замене устаревших кабельных линий (1975, 1964 годов). По результатам предоставленных данных 20.03.2024 в МУП "Кировская горэлектросеть" подана заявка на присоединение дополнительной мощности (150кВт)
	№ 02/6-21	09.04.2021			
Прокуратура г. Кировска	Прдр-20470009-266-22/84-20470009	25.03.2022	соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства	п. 9.21 СанПин 2.1.3678-20, ст. 211 ТК РФ в помещении гаража по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11а имеются следы протечки кровли, стены и потолок имеют следы поражения грибок.	Работы по ремонту гаража, на основании разработанной ПСД запланированы на I полугодие 2025 года.
	Прдр-20470009-19-23/222-20470009	25.01.2023	соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и антитеррористической защищенности	п. 9.42 СанПин 2.1.3678-20 в помещениях столовой, жилых комнат, буфета, медицинского назначения по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11, ул. Мира д.15 не установлены москитные сетки на окна (отсутствуют) паспорта безопасности объектов ГОАУСОН «Кировский ПНИ», разработанные и согласованные в 2018, 2019 годах, не соответствуют форме паспорта безопасности, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410	Закупка москитных сеток на окна запланирована на 2024 год  исполнено
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе	02/09-23	26.06.2023	соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства	в нарушение п. 2.6 СП 2.1.3678-20 в помещении душевой расположенной на первом этаже и в санитарной комнате, отсутствует местная система вытяжной вентиляции	Установка системы вытяжной вентиляции запланирована на 2024 год
				в нарушение п. 2.6 СП 2.1.3678-20 в помещении душевой расположенной на первом этаже и в санитарной комнате, отсутствует местная система вытяжной вентиляции	
				в нарушение п. 4.4.2 СП 2.1.3678-20 в процедурном кабинете отсутствует резервный источник горячего водоснабжения.	Приобретение водонагревателей проточных запланировано в 2024 году

Апатиты, городе Кировске и Ковдорском районе				в нарушение п. 29 табл. 5.2 СанПиН 1.2.3685-21, по результатам измерений установлено, что температура воздуха (°С) в помещении – кабинет бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности, рабочее место главного бухгалтера ГОАУСОН «Кировский ПНИ» по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 12 (с учетом расширенной неопределенности для доверительной вероятности 0,95 коэффициент охвата k=2) не соответствует требованиям, а именно: температура воздуха на высоте от пола 0,1 м составила 19,5 ± 0,3 °С (при норме 21-28 °С)	исполнено
				в нарушение п. 4.4.2 СП 2.1.3678-20 в процедурном кабинете отсутствует резервный источник горячего водоснабжения.	Приобретение водонагревателей проточных запланировано в 2024 году
				в нарушение п. 9.50 СП 2.1.3678-20 установлено, что гардеробная для работников, не оборудована индивидуальными двухсекционными шкафчиками для хранения санитарной, специальной и личной одежды.	Приобретение шкафов металлических для одежды запланировано в 2024 году
				в нарушение п. 29 табл. 5.2 СанПиН 1.2.3685-21 температура воздуха (°С) в помещениях ГОАУСОН «Кировский ПНИ» по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11 (с учетом расширенной неопределенности для доверительной вероятности 0,95 коэффициент охвата k=2) не соответствует требованиям, а именно: в помещении: процедурная – рабочее место медицинской сестры температура воздуха на высоте от пола 0,1 м и на высоте 1,5 м составила 20,3 ± 0,3 °С (при норме 22-26 °С); в помещении: процедурная – рабочее место медицинской сестры температура воздуха на высоте от пола 0,1 м и на высоте 1,5 м составила 20,3 ± 0,3 °С (при норме 22-26 °С); в помещении дежурный пост – рабочее место медицинской сестры температура воздуха на высоте от пола 0,1 м составила 20,2 ± 0,3, а на высоте 1,0 от пола температура воздуха составила 20,3 ± 0,3 °С (при норме 21-28 °С). в помещении дежурный пост – рабочее место медицинской сестры температура воздуха на высоте от пола 0,1 м составила 20,2 ± 0,3, а на высоте 1,0 от пола температура воздуха с	исполнено
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области	№ 2306/452-51/32-П/ВП	29.06.2023	Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11	нарушение требований ст. 53ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ. На путях эвакуации допущено устройство ступенями различной высоты	Ремонт эвакуационного выхода цокольного этажа запланирован в 2024 году
	№ 2306/452-51/30-П/ВП	29.06.2023	Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 17	нарушение требований ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ. Для покрытия пола на путях эвакуации применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности.	Ремонт помещений материалами с повышенной степенью огнестойкости запланирован в 2024 году
	№ 2306/452-51/31-П/ВП	29.06.2023	Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира, д.15	нарушение требований ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ. В полу на путях эвакуации допущено устройство порогов в дверных проемах высотой более 50мм	Ремонт эвакуационного выхода запланирован в 2024 году

Проверки контрольно-надзорными органами в отношении ГОАУСОН "Кировский ПНИ" в I квартале 2024 года не проводились.