



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Мурманской области

Прокуратура города Кировска

Юбилейная ул., д. 13, г. Кировск,
Мурманская область, 184250,
тел./факс (81531) 5-48-71

Директору ГОАУСОН «Кировский
психоневрологический интернат»
Зозуля О.М.

25.01.2023 № Прдр-20470009-19-23/222-20470009

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и антитеррористической защищенности

Прокуратурой города Кировска по поручению прокуратуры Мурманской области от 17.01.2023 № 07-02-2023/222-23-20470001 и во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30.12.2022 №74/2-33-2022 проводится проверка в деятельности ГОАУСОН «Кировский ПНИ» на предмет соблюдения прав граждан, прибывающих в организациях для престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой города 23.01.2023 с привлечением специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе, ОНДиПР по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области и ОВО по г. Апатиты филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области», выявлены нарушения, требующие принятия мер прокурорского реагирования.

В соответствии с Уставом ГОАУСОН «Кировский ПНИ» создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Мурманской области в сфере социального обслуживания населения. Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией. В соответствии с видами основной деятельности Учреждение оказывает социально-бытовые, социально-психологические, социально-медицинские и иные услуги в соответствии с п. 3.6. Устава

1. В силу требований ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством в т.ч.: профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения; выполнения санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляющей ими деятельности;

№ 5192 от 26.01.2023

мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В силу требований ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляющей ими деятельностью обязаны в т.ч.:

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;
- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

По результатам проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены следующие нарушения.

В здании по адресу: 184250, Мурманская область, г. Кировск ул. Парковая д.11:

- в нарушение п. 9.42. СанПин 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» «В помещениях столовой, жилых комнат, спален, медицинского назначения устанавливаются москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения», на момент проведения обследования в помещениях столовой, жилых комнат, буфета, медицинского назначения не установлены москитные сетки на окна (отсутствуют);
- в нарушение п. 3.10 СанПиН 2.3/2.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» «...В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов...», на момент проведения обследования в буфетной, мойка столовой и чайной посуды, столовых приборов осуществлялась в посудомоечных машинах без учета максимальной загрузки, предусмотренной техническими характеристиками установленных моделей посудомоечных машин. Согласно представленной инструкции по эксплуатации, максимальная вместимость бытового прибора предусматривает 12-15 стандартных столовых приборов. На момент проведения обследования, корзины

посудомоечных машин переполнены, фактически в посудомоечной машине загружено более 50 предметов посуды (в том числе столовых приборов), посуда размещена слишком близко друг к другу, что не позволяет струям воды качественно омывать посуду и обеспечивать ее дезинфекцию;

- в нарушение п.2.14 СанПиН 2.3/2.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» «...Для обеззараживания воздуха в ...цехах и (или) места порционирования блюд ... должно использоваться бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации...», на момент проведения обследования в буфете, в месте порционирования блюд, доставляемых в закрытой посуде, из организации обеспечивающей питание проживающих, отсутствует бактерицидное оборудование, предусматривающие возможность его работы с одновременным пребыванием людей.

В здании по адресу: 184250, Мурманская область, г. Кировск ул. Мира д.15:

- в нарушение п. 9.42. СанПин 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» «В помещениях столовой, жилых комнат, спален, медицинского назначения устанавливаются москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения», на момент проведения обследования в помещениях столовой, жилых комнат, буфета, медицинского назначения не установлены москитные сетки на окна (отсутствуют);

- в нарушение п. 9.21 СанПин 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств...», на момент проведения обследования в санитарной комнате №35 потолок имеет нарушение целостности (отслоение покрытия, шелушение).

2. В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», юридические лица обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по ее обеспечению.

Согласно ст. 38 названного закона, лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, в том числе руководители, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах своей компетенции несут ответственность за нарушение таковых требований.

Также, в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" который определяет основные положения технического

регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила), которыми установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

По результатам проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности выявлены следующие нарушения.

В здании по адресу город Кировск, ул. Парковая, д.11:

- при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допускается фиксация самозакрывающейся двери при выходе со второго этажа на лестничную клетку в открытом положении. Нарушены требования пп. Г п. 27 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

- для отделки стен и потолка в тамбурах цокольного этажа (перед входом в комнату персонала) применены материалы (пластиковые панели) с неизвестным показателем пожарной опасности (требуется не выше Г1, В1, Д2, Т2). Нарушены требования ст.134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- на путях эвакуации (в тамбурах цокольного этажа) размещены картонные и пластмассовые коробки, бытовая техника (микроволновая печь). Нарушены требования пп. Б п. 27 Правил противопожарного режима в РФ №1479.

- помещение В3 по пожарной и взрывопожарной опасности складского назначения (склад сыпучих продуктов, расположенный в цокольном этаже) не отделено от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (отсутствует противопожарная дверь). Нарушены требования ст. 37 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2, 5.2.6 СП4. 13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

- помещение В3 по пожарной и взрывопожарной опасности (комната холодного оборудования, расположенная в цокольном этаже) не отделено от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (отсутствует противопожарная дверь). Нарушены требования ст. 37 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2, 5.2.6 СП4. 13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

В здании по адресу город Кировск, ул. Парковая, д.12:

- в помещении санитарной комнаты на первом этаже здания оставлены без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательный прибор, а также другой бытовой электроприбор (электрический чайник, зарядное устройство от мобильного телефона). Нарушены требования пп. И п. 35 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

- в подвальном помещении допускается хранение оборудования, а также организована мастерская. Нарушены требования пп. Б п. 16 Правил противопожарного режима в РФ №1479.

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил наличия знаков пожарной безопасности (отсутствует знак пожарной безопасности в месте размещения кнопки включения установок (систем) пожарной автоматики при выходе из подвального помещения). Нарушены требования п. 23, п.36 Правил противопожарного режима в РФ №1479.

В здании по адресу город Кировск, ул. Парковая, д.17:

- на люке чердачного помещения, расположенному на лестничной площадке 2-го этажа информация о месте хранения ключей. Нарушены требования п. 18 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

- правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям (въезд на территорию объекта возле здания ул. Парковой, д.17 не очищен от снега, ворота блокированы). Нарушены требования п. 71 Правил противопожарного режима в РФ №1479.

В здании по адресу город Кировск, ул. Мира, д.15:

- на люке чердачного помещения, расположенному на лестничной площадке 2-го этажа отсутствует информация о месте хранения ключей. Нарушены требования п. 18 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- на указателе направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенному на стене здания, не нанесено цифрами расстояние до их месторасположения. Нарушены требования п. 48 Правил противопожарного режима в РФ №1479;

- в подвальном помещении допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателем), предусмотренными конструкцией. Нарушены требования пп. В п. 35 Правил противопожарного режима в РФ №1479;

- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из спортивного зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Нарушены требования п. 26 Правил противопожарного режима в РФ

№1479;

- устройство для самозакрывания двери при выходе из коридора на лестничную площадку второго этажа находится в неисправном состоянии. Нарушены требования п. 14 Правил противопожарного режима в РФ №1479;

- наружная лестница, предназначенная для эвакуации людей со второго этажа здания при пожаре не очищены от снега. Нарушены требования пп. А п. 17 Правил противопожарного режима в РФ №1479;

- руководителем организации не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (отсутствует предусмотренный конструкцией раструб на огнетушителе, расположенным в общем коридоре второго этажа, возле помещения санузла). Нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима в РФ №1479.

3. Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципах обеспечения и защиты, основных прав и свобод человека и гражданина; приоритета мер предупреждения терроризма.

В соответствии с п.п. 3, 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

В целях реализации вышеуказанной нормы закона постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 утверждены «Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – Требования). Настоящие требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - объект (территория)).

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий), согласно пункту 5 Требований, возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство

деятельностью работников на объектах (территориях).

По результатам проверки соблюдения законодательства об антитеррористической защищенности выявлены следующие нарушения: паспорта безопасности объектов ГОАУСОН «Кировский ПНИ», разработанные и согласованные в 2018, 2019 годах, не соответствуют форме паспорта безопасности, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Указанные паспорта безопасности не согласованы с руководителем территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения внедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории) (п.31 Требований).

Таким образом, по результатам проверки в деятельности учреждения выявлены нарушения требований ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», что свидетельствует также об ослаблении контроля со стороны учреждения по соблюдению приведенных требований законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, заблаговременно уведомив о месте, времени и дате его рассмотрения.
2. Принять меры к устраниению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору в письменной форме не позднее месячного срока.

Прокурор города
старший советник юстиции

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 51D9EC811E9EB33378F76951A19A87E3
Владелец Леденёв Артур Николаевич
Действителен с 12.01.2023 по 06.04.2024

А.Н. Леденёв